

國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

110 年第 19 次會議

開會時間：110 年 10 月 12 日（星期二）下午 14 時 00 分

開會地點：禮賢樓 401 會議室

會議主持人：徐副總炳義

記錄：李添福

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、熱泵熱水系統案(范育彰)：

男 2 女 6 熱泵工程，俟學務處提出熱泵建置需求後再行施作。

二、總圖儲冰工程(于一德)

目前正常履行後續 15 年全責維護保養合約。

三、節電案（黃逸群）

1. 契約容量檢討，今年因疫情關係無契約容量變更，明年要特別觀察總配、宇宙學、卓一、研三舍等用電情形。另注意翔安大樓移撥醫學院時程。
2. 植物培育溫室契約容量調升至 70KVA，費用擬由使用單位支付。
3. 徐州校區契約容量明年 4 月調升。調升額度再觀察，今年如超約將依電表值計算罰款金額。
4. 下次能源會議將討論契約容量調整。
5. 能源局委託綠基會督查本校能源填報系統，原填報資料有誤，要求學校修正，因資料龐大擬分 3 年修改，部分委外調查，部分發文請系所提供資料。
6. 教育部用電節約成效系統其面積、人數變更，提出變更申請，產基會重新審核本校 109 年 EUI 為 117.1，112 年 EUI 需降為 80。
7. 請新工綜冷氣設備測試勿於 6-10 月內做測試，如需測試或驗收請排夜間或逐區驗收，避免嚴重超約罰款。

四、飲用水管線改善：(沈士文)

1. 海洋所、凝態中心、天數館等區域自來水管更新工程，已於 6/1 完成工程招標。8/26 完工，擬排驗收作業。
2. 水表監控系統擬請廠商規劃納入館舍水表，並納入雨水回收系統，規劃水表由水電廠商建置，系統找原建置廠商擴增。

五、分離式(窗型)冷氣更新補助案：

110 年擬暫停補助。去年同意昆蟲系補助之冷氣因搬遷時程尚有 39 台未提出申請，擬同意統一申請補助。並提舊機報廢資料請補助款

六、LED 燈具案：

1. 辦理屋內燈具更換為 LED 燈，標案擬加入後續擴充，目前規劃

2900 萬後續擴充 2000 萬，擬採工程採購以最有利標方式辦理。採購簽文校長意見，經調查生技中心(61 盞)、應力所(81 盞)，教務處教學大樓(1400 多盞)擬更換為平板燈，採購金額約增 100 多萬。10 月 19 日開標，預定 11 月 3 日辦理評選。

2. 開普 T5 燈維保案，尚有 250 萬款項未領，保證金 196 萬。代請廠商施工約需 150 萬元，提供燈管 1 萬支約 30 萬元，逾期罰款最高 392 萬元。請盡速辦理結算結案。

#### 七、節能燈具改善案

1. 路燈編號整編，廠商 10/4 到校說明其設計功能。
2. 小椰林道照度改善，已會同校規現勘，廠商模擬照度約 30-10LUX，請再評估是否符合學校現況，必要時增加盞距。
3. 全校路燈接地線，擬採開口方式逐盞量測，如接地電阻不合格再行打接地棒改善。
4. 椰林燈水泥燈桿破損，請更新處理。

#### 八、太陽能板建置案：

1. 共同教室、普通教室等兩棟，參加聯合標租作業。標租廠商於 4/30 公告得標廠商為得禾公司。已於 7 月底完成議約。
2. 學新館、宇宙大樓、鄭江樓及新工綜大樓太陽能系統擬申請再生能源憑證。鄭江樓因 INVERTER 法規變更為能取得 VIP 認證，故無法申請憑證。宇宙大樓申請資料以至產發、都發局，學新館資料以至台電審核。
3. 雲林校區為新建醫學大樓 2 期，預計今年整修停車場，將採自辦方式辦理，排定於明年 3 月初須完工。學校規劃雲林校區停車場屋頂將設置太陽能板，原則同意請醫院協助規劃設計，屆時評估是否委由醫院建置棚架結構及基礎，學校支付有關經費。並請大同再依雲林規劃現況基地面積，提供評估資料及應注意事項。盡速確認設計形式及所需之經費。

貳：散會