

1

重點工作

推動節能減碳

1-1

維持總用電量負成長目標

為能達成行政院核定之「政府機關及學校『四省（省電、省油、省水、省紙）專案』計畫」之目標，每年用電量、油量及用水量，均以負成長為原則，並以 96 年為基期年，至 104 年之用電、用水及用油總體節約量之目標各為 10%。本校於 98 年度起實施電費分攤方案，並於 101 年採取用電超量自付及節電超標獎勵方式，計算各單位（以一級單位計算且不含收支併列及新增館舍用電）當年度自付電費比例。

本校校總區 107 年用電相較 106 年減少 2,257,662 度，減量 1.7%，電費較 106 年增加 3,113,796 元，增量 0.9%，本校 91 至 107 年用電量及電費統計如後表所示。

分析 107 年用電減少，電費卻上升之因素，為 107 年尖峰用電較 106 年多，尖峰用電每度單價較高，再加上 107 年 4 月 1 日台電調漲電價，平均調漲 3%，故造成此結果。另本校於 104 年啟用社會科學院新館、動物中心、卓越研究大樓、永齡生醫工程館，107 年啟用教學綜合館、鄭江樓，目前尚有宇宙學大樓、卓越聯合中心、工綜新館、發揚樓、人文大樓等建物興建中，在新建築物陸續完成、設備增加的情況下，未來節電是一大挑戰。

本處能源節約小組同仁針對本校所有台電高壓電號進行試算後，於 104 年底向台電申請調整部分電表為三段式電價，相對獲得較低之半尖峰及離峰時間電價，並配合部分設備改為夜間運作，因此大幅降低電費支出。以總圖儲冰空調系統為例，雖然夜間儲冰之用電量高，但卻較日間尖峰時間之電價低。



數位電錶

本校 91 至 107 年用電度數統計表 (含新增館舍)

(單位：度)

年度用電度數統計 年度	校總區 (含新增館舍)	醫學院	公衛學院	社科學院	全校合計 (含新增館舍)	年增度數 (含新增館舍)	全校年增率 (含新增館舍)
91 年	105,010,505	7,428,635	358,854	1,238,496	114,036,490		
92 年	112,811,374	7,533,770	391,348	1,372,080	122,108,572	8,072,082	7.08%
93 年	116,768,606	7,826,784	334,173	1,382,162	126,311,725	4,203,153	3.44%
94 年	130,717,102	8,035,936	247,984	1,543,440	140,544,462	14,232,737	11.27%
95 年	136,323,879	8,130,176	3,622,394	1,569,600	149,646,049	9,101,587	6.48%
96 年	138,547,211	7,990,469	4,563,400	1,780,694	152,881,774	3,235,725	2.16%
97 年	139,201,132	8,054,176	4,743,200	1,710,649	153,709,157	827,383	0.54%
98 年	141,135,839	7,734,520	4,921,400	1,490,001	155,281,760	1,572,603	1.02%
99 年	140,159,588	8,114,824	4,905,000	1,273,832	154,453,244	-828,516	-0.53%
100 年	136,022,295	7,960,238	5,718,400	1,185,567	150,886,500	-3,566,744	-2.31%
101 年	132,836,113	8,420,149	5,819,200	1,147,098	148,222,560	-2,663,940	-1.77%
102 年	133,836,788	8,560,630	6,325,600	1,122,409	149,845,427	1,622,867	1.09%
103 年	131,354,504	7,806,416	6,456,200	886,327	146,503,447	-3,341,980	-2.23%
104 年	130,145,485	7,913,652	6,357,400	265,680	144,682,217	-1,821,230	-1.24%
105 年	136,080,073	8,079,169	5,997,200	226,654	150,383,096	5,700,879	3.94%
106 年	136,218,469	7,831,770	6,340,800	212,472	150,603,511	220,415	0.15%
107 年	133,960,807	7,484,841	6,187,400	200,484	147,833,532	-2,769,979	-1.84%
較 96 年 增減	-4,586,404	-505,628	1,624,000	-1,580,210	-5,048,242		
	-3.30%	-6.30%	35.60%	-88.70%	-3.30%		
較 98 年 增減	-7,175,032	-249,679	1,266,000	-1,289,517	-7,448,228		
	-5.10%	-3.20%	25.70%	-86.50%	-4.80%		
較 104 年 增減額	3,815,322	-428,811	-170,000	-65,196	3,151,315		
	2.90%	-5.40%	-2.70%	-24.50%	2.20%		
較 105 年 增減額	-2,119,266	-594,328	190,200	-26,170	-2,549,564		
	-1.60%	-7.40%	3.20%	-11.50%	-1.70%		
較 106 年 增減額	-2,257,662	-346,929	-153,400	-11,988	-2,769,979		
	-1.70%	-4.40%	-2.40%	-5.60%	-1.80%		

本校 91 至 107 年電費統計表 (含新增館舍)

(單位：元)

年度	電費統計	校總區 (含新增館舍)	醫學院	公衛學院	社科學院	全校合計 (含新增館舍)	年增金額 (含新增館舍)	全校年增率 (含新增館舍)
91 年		228,672,201	13,945,450	1,062,818	3,739,023	247,419,492		
92 年		232,954,642	14,140,060	1,159,057	3,872,933	252,126,692	4,707,200	1.90%
93 年		233,022,899	14,669,427	989,721	3,839,321	252,521,368	394,676	0.16%
94 年		259,107,794	15,019,679	734,455	4,279,408	279,141,336	26,619,968	10.54%
95 年		281,390,949	15,818,128	8,672,517	4,208,635	310,090,229	30,948,893	11.09%
96 年		300,280,252	16,692,827	9,766,359	5,411,604	332,151,042	22,060,813	7.11%
97 年		329,196,016	18,116,492	11,742,574	5,386,765	364,441,847	32,290,805	9.72%
98 年		391,146,456	20,842,649	14,175,768	5,296,770	431,461,643	67,019,796	18.39%
99 年		390,618,702	21,611,844	14,213,510	4,578,509	431,022,565	-439,078	-0.10%
100 年		379,839,888	20,619,256	13,213,122	4,313,575	417,985,841	-13,036,724	-3.02%
101 年		388,029,967	23,115,279	14,490,431	4,325,004	429,960,681	11,974,840	2.86%
102 年		410,240,172	25,047,747	16,527,170	4,423,319	456,238,408	26,277,727	6.11%
103 年		437,156,399	24,655,725	17,758,194	3,807,184	483,377,502	27,139,094	5.95%
104 年		425,810,451	23,704,127	17,008,109	1,239,567	467,762,254	-15,615,248	-3.23%
105 年		384,273,371	21,716,333	15,237,933	891,098	422,118,735	-45,643,519	-9.76%
106 年		358,350,565	20,126,550	13,857,435	805,852	393,140,402	-28,978,333	-6.86%
107 年		361,464,361	19,045,089	13,221,179	697,449	394,428,078	1,287,676	0.33%
較 96 年 增減		61,184,109	2,352,262	3,454,820	-4,714,155	62,277,036		
		20.40%	14.10%	35.40%	-87.10%	18.70%		
較 98 年 增減		-29,682,095	-1,797,560	-954,589	-4,599,321	-37,033,565		
		-7.60%	-8.60%	-6.70%	-86.80%	-8.60%		
較 104 年 增減額		-64,346,090	-4,659,038	-3,786,930	-542,118	-73,334,176		
		-15.10%	-19.70%	-22.30%	-43.70%	-15.70%		
較 105 年 增減額		-22,809,010	-2,671,244	-2,016,754	-193,649	-27,690,657		
		-5.90%	-12.30%	-13.20%	-21.70%	-6.60%		
較 106 年 增減額		3,113,796	-1,081,461	-636,256	-108,403	1,287,676		
		0.90%	-5.40%	-4.60%	-13.50%	0.30%		

本校 91 至 107 年度用電量統計表（不含新增館舍）

（單位：度）

電費統計 年度	校總區 (不含新增館舍)	醫學院	公衛學院	社科學院	全校合計 (不含新增館舍)	年增金額 (不含新增館舍)	全校年增率 (不含新增館舍)
91 年	105,010,505	7,428,635	358,854	1,238,496	114,036,490		
92 年	112,811,374	7,533,770	391,348	1,372,080	122,108,572	8,072,082	7.08%
93 年	116,768,606	7,826,784	334,173	1,382,162	126,311,725	4,203,153	3.44%
94 年	130,717,102	8,035,936	247,984	1,543,440	140,544,462	14,232,737	11.27%
95 年	136,323,879	8,130,176	3,622,394	1,569,600	149,646,049	9,101,587	6.48%
96 年	138,547,211	7,990,469	4,563,400	1,780,694	152,881,774	3,235,725	2.16%
97 年	139,201,012	8,054,176	4,743,200	1,710,649	153,709,037	827,263	0.54%
98 年	140,054,209	7,734,520	4,921,400	1,490,001	154,200,130	491,093	0.32%
99 年	133,937,620	8,114,824	4,905,000	1,273,832	148,231,276	-5,968,854	-3.87%
100 年	127,829,487	7,889,864	5,718,400	1,185,567	142,623,318	-5,607,958	-3.78%
101 年	123,560,685	8,236,424	5,819,200	1,147,098	138,763,407	-3,859,911	-2.71%
102 年	122,454,756	8,176,384	6,325,600	1,122,409	138,079,149	-684,258	-0.49%
103 年	120,187,276	6,851,745	6,456,200	886,327	134,381,548	-3,697,601	-2.68%
104 年	114,354,846	6,689,592	6,357,400	265,680	127,667,518	-6,714,030	-5.00%
105 年	115,547,663	6,843,065	5,997,200	226,654	128,614,582	947,064	0.74%
106 年	113,425,802	6,537,134	6,340,800	212,472	126,516,208	-2,098,374	-1.63%
107 年	110,336,424	6,194,287	6,187,400	200,484	122,918,595	-3,597,613	-2.84%
較 96 年 增減	-28,210,787 -20.40%	-1,796,182 -22.50%	1,624,000 35.60%	-1,580,210 -88.70%	-29,963,179 -19.60%		
較 98 年 增減	-29,717,785 -21.20%	-1,540,233 -19.90%	1,266,000 25.70%	-1,289,517 -86.50%	-31,281,535 -20.30%		
較 104 年 增減額	-4,018,422 -3.50%	-495,305 -7.40%	-170,000 -2.70%	-65,196 -24.50%	-4,748,923 -3.70%		
較 105 年 增減額	-5,211,239 -4.50%	-648,778 -9.50%	190,200 3.20%	-26,170 -11.50%	-5,695,986 -4.40%		
較 106 年 增減額	-3,089,378 -2.70%	-342,847 -5.20%	-153,400 -2.40%	-11,988 -5.60%	-3,597,612 -2.80%		

註：不計入 96 年度以後新增館舍用電。

本校 91 至 107 年電費統計表 (不含新增館舍)

(單位：元)

年度用電度數統計 年度	校總區 (不含新增館舍)	醫學院	公衛學院	社科學院	全校合計 (不含新增館舍)	年增金額 (不含新增館舍)	全校年增率 (不含新增館舍)
91 年	228,672,201	13,945,450	1,062,818	3,739,023	247,419,492		
92 年	232,954,642	14,140,060	1,159,057	3,872,933	252,126,692	4,707,200	1.90%
93 年	233,022,899	14,669,427	989,721	3,839,321	252,521,368	394,676	0.16%
94 年	259,107,794	15,019,679	734,455	4,279,408	279,141,336	26,619,968	10.54%
95 年	281,390,949	15,818,128	8,672,517	4,208,635	310,090,229	30,948,893	11.09%
96 年	300,280,252	16,692,827	9,766,359	5,411,604	332,151,042	22,060,813	7.11%
97 年	329,195,764	18,116,492	11,742,574	5,386,765	364,441,595	32,290,553	9.72%
98 年	386,590,086	20,842,649	14,175,768	5,296,770	426,905,273	62,463,678	17.14%
99 年	371,979,346	21,611,844	14,213,510	4,578,509	412,383,209	-14,522,064	-3.40%
100 年	356,404,467	20,417,819	13,213,122	4,313,575	394,348,983	-18,034,226	-4.37%
101 年	361,171,800	22,528,875	14,490,431	4,325,004	402,516,110	8,167,127	2.07%
102 年	375,746,416	23,742,330	16,527,170	4,423,319	420,439,235	17,923,125	4.45%
103 年	401,306,797	21,183,355	17,758,194	3,807,184	444,055,530	23,616,295	5.62%
104 年	376,598,326	19,585,165	17,008,109	1,239,567	414,431,167	-29,624,363	-6.67%
105 年	325,265,751	18,034,261	15,237,933	891,098	359,429,043	-55,002,124	-13.27%
106 年	295,528,495	16,608,346	13,857,435	805,852	326,800,128	-32,628,915	-9.08%
107 年	295,547,911	15,463,103	13,221,179	697,449	324,929,642	-1,870,486	-0.57%
較 96 年 增減	-4,732,341 -1.60%	-1,229,724 -7.40%	3,454,820 35.40%	-4,714,155 -87.10%	-7,221,400 -2.20%		
較 98 年 增減	-91,042,175 -23.60%	-5,379,546 -25.80%	-954,589 -6.70%	-4,599,321 -86.80%	-101,975,631 -23.90%		
較 104 年 增減額	-81,050,415 -21.50%	-4,122,062 -21%	-3,786,930 -22.30%	-542,118 -43.70%	-89,501,525 -21.60%		
較 105 年 增減額	-29,717,840 -9.10%	-2,571,158 -14.30%	-2,016,754 -13.20%	-193,649 -21.70%	-34,499,400 -9.60%		
較 106 年 增減額	19,416 0%	-1,145,243 -6.90%	-636,256 -4.60%	-108,403 -13.50%	-1,870,485 -0.60%		

註：不計入 96 年度以後新增館舍用電。

1-2

更新節能燈具

1 汰換傳統 T8 燈具為高效率電子式 T5 燈具

自 99 年以來本校持續將老舊燈具汰換為 T5 燈具，到 107 年已累積更換 62,051 盞，使用逾 8 年仍穩定耐用，發揮節能及經濟效益。以平均每日使用 12 小時，全年累計約可節省用電 434.8 萬度，節能效益達 30%。

99-107 年度累計 T5 燈具更換前後效益比較表

燈具	更新前		更新後		節能效益
	T8 燈具		T5 燈具		
耗電功率 (W)	40	20	28	14	
更換數量 (盞)	62,051				
年使用時數 (hr)	4,380				
用電度數 (kWH)	7,247,674	7,247,498	5,073,372	5,073,249	4,348,551(30%)

2 更換傳統消防燈具為 LED 消防燈具

配合經濟部能源局 99 年函示及政府節能政策辦理。總務處於 100 年度補助各單位辦理消防燈具全面更換為 LED 產品，並要求廠商提供較長之保固期限。

99 年至 107 年持續推動更換 LED 消防燈具，出口標示燈、避難方向指示燈等總共累計數量為 3,977 盞。統計 24 hr 使用之消防燈具，全年累計約可節省用電 43.3 萬度，節省電費約 130 萬元。

99-107 年 LED 出口標示燈、避難方向指示燈更換前後效益比較表

燈具種類	耗電功率 (W)	數量	用電度數 (kWH)	電費
改善前				
小型 T8 型	13	3,151	353,920	1,061,761
中型 T8 型	23	656	130,360	391,081
改善後				
LYD-360 (出口標示燈)	1.26	1,373	15,155	45,464
LYE-360 (避難方向指示燈)	1.26	1092	12,053	36,159
LYE-360S (避難方向指示燈)	1.54	160	2,158	6,475
LYE-600 (避難方向指示燈)	2.24	193	3,787	11,361
LYD-360 (避難器具)	1.26	438	4,834	14,503
LYD-360 (緩降機燈)	1.26	249	2,748	8,245
LYE-360 (特殊字樣)	2.24	76	1,491	4,474
LYE600 (特殊字樣)	2.24	264	5,180	15,541
LYE600S (特殊字樣)	3.01	132	3,481	10,442
節能效益	--	--	433,392	1,300,177

1-3 空調改善

1 第二活動中心空調系統改善

學校第二學生活動中心原有 2 臺老舊冰水主機，分別供應第二活動中心及集思會議中心冷氣來源，其冰水主機壓縮機已多次故障報修，運作效率低。總圖原汰換之冰水主機經專業空調技師評估，其平時維護保養確實，效率及功能尚佳，故配合總圖儲冰系統建置案，於整理後移至第二活動中心使用。本案於 103 年 10 月完工，更換新機運轉後二活 107 年較 103 年整館用電減少 173,126 度，節能率達 12.37%。

2 總圖書館監控系統擴充及空調改善整合工程

為達成節電目標，提昇能源效率，檢討本校總圖書館改善空調自動控制及汰換老舊空調箱設備，以提昇閱覽環境，增進研究效率，101 年度增加中央監控電力設備，並汰換冷卻水塔、部份泵浦、空調管路等。

追蹤總圖書館 107 年用電量為 6,733,936 度，相較 98 年減少了 3,405,544 度，總節能率 33.59%。另為了降低生機饋線用電量，103 年將總圖原本的冰水空調改為儲冰系統，此一改變雖增加 104 年至今的夜間離峰時間用電量，影響節電績效，但可相對節省電費。

更新前用電量	更新後用電量（度）							
98 年 (帳單月份)	100 年 (帳單月份)	101 年 (帳單月份)	102 年 (帳單月份)	103 年 (帳單月份)	104 年 (帳單月份)	105 年 (帳單月份)	106 年 (帳單月份)	107 年 (帳單月份)
10,139,480	7,644,408	6,910,809	6,750,087	6,681,134	7,173,938	7,461,691	7,076,412	6,733,936
與 98 年相較	節能率 24.61%	節能率 31.84%	節能率 33.42%	節能率 34.11%	節能率 29.25%	節能率 26.41%	節能率 30.21%	節能率 33.59%

3 生命科學館空調系統改善

總務處於 99 年以節能績效保證暨分期付款方式協助該館全面更新空調系統，訂立 10 年保固維護合約，並需經量測驗證符合節能率及節費率後，始得付款。生命科學館 107 年用電量為 5,064,800 度，相較 99 年減少了 1,288,400 度，總節電量 20.28%。

更新前用電量	更新後用電量（度）						
99 年 (帳單月份)	101 年 (帳單月份)	102 年 (帳單月份)	103 年 (帳單月份)	104 年 (帳單月份)	105 年 (帳單月份)	106 年 (帳單月份)	107 年 (帳單月份)
6,353,200	5,685,200	5,831,800	5,943,588	5,151,600	5,328,600	5,233,800	5,064,800
與 99 年相較	節能約 10.51%	節能約 8.21%	節能約 6.45%	節能率 18.91%	節能率 16.13%	節能率 17.62%	節能率 20.28%

4 外語中心冰水機及獸醫二館空調機更新工程

外語中心 1 臺 80 噸冰水機及獸醫二館 3 臺（50、50、60 噸）空調機已建置多年設備老舊，於 106 年底經評估已難修復，故予以更新建置。本案於 107 年初辦理規劃，6 月公開招標，9 月辦理量測驗證，11 月初工程完工，12 月 13 日辦理驗收。



獸醫二館空調機改善前



獸醫二館空調機更新後



外語中心冰水主機吊裝



外語中心冰水主機更新後

5 分離式（窗型）冷氣更新補助

為鼓勵校內單位汰換使用 10 年以上之分離式（窗型）冷氣機，並購置高效能冷氣機（1 級能效），以提昇用電效率，進而減輕本校夏季用電需量，本校特訂定相關補助申請辦法受理各單位申請補助。106 年初辦法公告實行至今，於 106 及 107 年分別補助更新 376 及 338 臺冷氣，補助金額約 1,207 萬元，節能率約達 25% 以上。

6 執行用電抽查

為調整本校師生用電習慣，加強「節能減碳由生活中做起」之觀念，本校訂定用電抽查辦法（99 年 12 月 28 日校總字第 0990056562 號函發實施），期望維持用電負成長的目標。107 年度配合環安衛中心校園安全巡視時間，抽查農藝館、化工系、卓越研究大樓、食科館、思亮館、鄭江樓、一號館、舊圖書館，同時宣導節能措施。

1-4 節水成果

本校完成污水接管後，自 103 年起，每度水需繳交 5 元的污水處理費。又臺北自來水處公告自 105 年 3 月 1 日起實施水價調整，採累計用水量單價計算，用水量超過 20

度以上即有相對價差，平均漲幅皆以倍數成長，如超過 1000 度每度水價成長幅度高達 163%。因此本校 105 年水費較 104 年大幅上升 57.68%，106 年較 105 年再上升 13.03%。

本校近年來用水量持續負成長，為有效降低水費，本校持續更新老舊管線，並每月追蹤用水量，於 107 年發現 12 處給水幹管破損並加以修復，統計本校 107 年用水量較 106 年減少 1.34%。

本校 98 至 107 年用水度數及水費統計表

年度	用水度數 (m3)	用水金額 (元)
98 年	2,023,002	18,971,920
99 年	2,097,809	19,671,222
100 年	1,982,828	18,685,199
101 年	2,023,089	19,931,660
102 年	1,985,269	23,325,624
103 年	1,921,637	25,319,784
104 年	1,771,743	24,376,046
105 年	1,801,999	38,436,008
106 年	1,819,468	43,523,975
107 年	1,795,018	42,940,161
較 106 年增減額	-24,450	-583,814
較 106 年增減率	-1.34%	-1.34%

臺北自來水處 105 年 3 月 1 日起水費標準

用水量度數	0~20	21~60	60~200	201~1000	1000 以上
調整前水價	5.0	5.2	5.7	6.5	7.6
調整後水價	5.0	6.7	8.5	14.0	20.0
水價價差	0	1.5	2.8	7.5	12.4
成長百分比	0%	28.9%	49.1%	115.4%	163.2%

1-5 用電安全講習

107 年 12 月 6 日辦理用電安全講習，邀請臺灣電力公司發言人，辦理全校用電安全講習課程，宣導用電安全及節能觀念。

